

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432005 тел./факс (8422) 40 56 63
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001
УФК по Ульяновской области р/сч 40501810073082000001, Отделение Ульяновск г.Ульяновск БИК 047308001

Испытательная лаборатория

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Карсунском районе»

ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782 ИНН 7325053960/КПП 730902005
р.п.Карсун ул.Гусева-55; 433210 тел./факс (84246) 2-26-87

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710027 от 25 июня 2015 года

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

Лицензия на медицинскую деятельность
№ ФС-73-01-000700
от 15 октября 2018 года



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» в Карсунском районе

Ф. Т. Фазуллина

« 28 » 6 / 2019 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1561 от 28 января 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ВКХ Карсунское городское поселение
2. Юридический адрес: Ульяновская область, р.п.Карсун, ул. Гусева, 69
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: МУП ВКХ Карсунское городское поселение, водопроводная сеть - р.п. Карсун, ул. Гагарина, 10
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 24.01.2019 09:30
Ф.И.О., должность: Журавлева Н.В., медицинский статистик
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2019 11:25
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка № 6 от 24.01.2019
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): 11Кр.19.1561 04Кр
9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
10. Место осуществления деятельности: 433210 р.п.Карсун, ул.Гусева, 55

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432005 тел./факс (8422) 40-56-63

Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732501001

УФК по Ульяновской области р/сч 40501810073082000001, Отделение Ульяновск г.Ульяновск БИК 447303001

Испытательная лаборатория

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Карсунском районе»

ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782 ИНН 7325053960/КПП 730902005

р.п.Карсун ул.Гусева-55; 433210 тел./факс (84246) 2-26-87

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710027 от 25 июня 2015 года

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

Лицензия на медицинскую деятельность

№ ФС-73-01-000700

от 15 октября 2018 года

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» в Карсунском районе

Ф. Т. Фазуллина

« 28 » 01 20 19 г.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1562 от 28 января 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ВКХ Карсунское городское поселение
2. Юридический адрес: Ульяновская область, р.п.Карсун, ул. Гусева, 69
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: МУП ВКХ Карсунское городское поселение, водопроводная сеть - р.п. Карсун, ул. Пензенская, 21
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 24.01.2019 09:30
Ф.И.О., должность: Журавлева Н.В., медицинский статистик
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2019 11:25
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 ""Вода. Общие требования к отбору проб"", ГОСТ Р 56237-2014 ""Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка № 6 от 24.01.2019
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): 11Кр.19.1562 04Кр
9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
10. Место осуществления деятельности: 433210 р.п.Карсун, ул.Гусева, 55

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 24.01.2019 11:35					
Регистрационный номер пробы в журнале 1562					
дата начала испытаний 24.01.2019 11:35 дата выдачи результата 28.01.2019 08:28					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	5	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Сарбаева Г. Д., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Мухамедшина К. А., Медицинский статистик

Заместитель руководителя ИЛЦ _____

5

Т.Г. Погорелова

М.П.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОРОДА
 В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
 И БЛАГОПОЛУЧИТЕЛЬСКИХ
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО
 ЦЕНТРА ГИГИЕНЫ И
 ЭПИДЕМИОЛОГИИ
 В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 аккредитованный испытательный
 лабораторный центр
 на 9000136

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г. Ульяновск, 432005 тел./факс (8422) 40 56 63
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

УФК по Ульяновской области р/сч 40501810073082000001, Отделение Ульяновск г. Ульяновск БИК 0473083111

Испытательная лаборатория

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Карсунском районе»

ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782 ИНН 7325053960/КПП 730902005
р.п.Карсун ул.Гусева-55; 433210 тел./факс (84246) 2-26-87

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710027 от 25 июня 2015 года

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

Лицензия на медицинскую деятельность

№ ФС-73-01-000700
от 15 октября 2018 года



УТВЕРЖДАЮ

директор филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Карсунском районе»

Ф. Т. Фазуллина

« 28 » 10 2019 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1564 от 28 января 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ВКХ Карсунское городское поселение
2. Юридический адрес: Ульяновская область, р.п.Карсун, ул. Гусева, 69
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: МУП ВКХ Карсунское городское поселение, водопроводная сеть - с. Краснополка, ул. Центральная, 31
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 24.01.2019 09:30
Ф.И.О., должность: Журавлева Н.В., медицинский статистик
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2019 11:25
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка № 6 от 24.01.2019
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): 11Кр.10Кр.19.1564 04Кр

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные AS220/C/2	474712/15	063107/13-18 от 25.09.2018	24.09.2019
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9112383	000275/01-18 от 27.12.2017	26.12.2019

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
11. Место осуществления деятельности: 433210 р.п.Карсун, ул.Гусева, 55

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 24.01.2019 11:55					
Регистрационный номер пробы в журнале 1564					
дата начала испытаний 24.01.2019 11:55 дата выдачи результата 28.01.2019 10:40					
1	Цветность	градус	7,6±2,3	не более 20	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	0,15±0,03	не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
Испытания проводил(и): Обухова И. В., лаборант					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 24.01.2019 11:35					
Регистрационный номер пробы в журнале 1564					
дата начала испытаний 24.01.2019 11:35 дата выдачи результата 28.01.2019 08:29					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	5	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Сарбаева Г. Д., врач-бактериолог					


Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Мухамедшина К. А., Медицинский статистик

Заместитель руководителя ИЛЦ _____

5

Т.Г. Погодина

м.п.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432005 тел./факс (8422) 40 56 63
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001
УФК по Ульяновской области р/сч 40501810073082000001, Отделение Ульяновск г.Ульяновск БИК 047308001

Испытательная лаборатория

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Карсунском районе»

ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782 ИНН 7325053960/КПП 730902005
р.п.Карсун ул.Гусева-55; 433210 тел./факс (84246) 2-26-87

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710027 от 25 июня 2015 года

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

Лицензия на медицинскую деятельность
№ ФС-73-01-000700
от 15 октября 2018 года



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» в Карсунском районе

Ф. Т. Фазуллина

« 28 » 10 2019 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1565 от 28 января 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ВКХ Карсунское городское поселение
2. Юридический адрес: Ульяновская область, р.п.Карсун, ул. Гусева, 69
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: МУП ВКХ Карсунское городское поселение, водопроводная сеть - пос. ЧНФ, ул. Новая, 10
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 24.01.2019 09:30
Ф.И.О., должность: Журавлева Н.В., медицинский статистик
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2019 11:25
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка № 6 от 24.01.2019
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): 11Кр.10Кр.19.1565 04Кр

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные AS220/C/2	474712/15	063107/13-18 от 25.09.2018	24.09.2019
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9112383	000275/01-18 от 27.12.2017	26.12.2019

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

11. Место осуществления деятельности: 433210 р.п.Карсун, ул.Гусева, 55

Результаты испытаний

№№ п п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 24.01.2019 11:55					
Регистрационный номер пробы в журнале 1565					
дата начала испытаний 24.01.2019 11:55 дата выдачи результата 28.01.2019 10:43					
1	Цветность	градус	7,3±2,2	не более 20	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,110±0,022	не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
Испытания проводил(и): Обухова И. В., лаборант					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 24.01.2019 11:35					
Регистрационный номер пробы в журнале 1565					
дата начала испытаний 24.01.2019 11:35 дата выдачи результата 28.01.2019 08:29					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	5	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Сарбаева Г. Д., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Мухамедшина К. А., Медицинский статистик

Заместитель руководителя ИЛЦ _____

5

Т.Г. Погодина

М.П.

Федеральное государственное учреждение
 «Всероссийский федеральный исследовательский центр
 «ВНИИЭМ» им. Г.Н. Давиденко»
 Федеральное бюджетное учреждение
 «Учебно-научный центр гигиены и
 эпидемиологии
 в Ульяновской области»
 Академический институт биомедицины
 лабораторный центр
 443003

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432005 тел./факс (8422) 40 56 63
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

УФК по Ульяновской области р/сч 40501810073082000001, Отделение Ульяновск г.Ульяновск БИК 047308001

Испытательная лаборатория

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Карсунском районе»

ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782 ИНН 7325053960/КПП 730902005

р.п.Карсун ул.Гусева-55; 433210 тел./факс (84246) 2-26-87

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710027 от 25 июня 2015 года

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

Лицензия на медицинскую деятельность

№ ФС-73-01-000700

от 15 октября 2018 года

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» в Карсунском районе

Ф. Т. Фазуллина

« 28 » 21 2019 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1566 от 28 января 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ВКХ Карсунское городское поселение
2. Юридический адрес: Ульяновская область, р.п.Карсун, ул. Гусева, 69
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: МУП ВКХ Карсунское городское поселение, водопроводная сеть - с. Таволжанка ул. Советская, 19
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 24.01.2019 09:30
Ф.И.О., должность: Журавлева Н.В., медицинский статистик
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2019 11:25
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка № 6 от 24.01.2019
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): 11Кр.10Кр.19.1566 04Кр
9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные AS220/C/2	474712/15	063107/13-18 от 25.09.2018	24.09.2019
2	Фотометр фотозлектрический КФК-3	9112383	000275/01-18 от 27.12.2017	26.12.2019
10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
11. Место осуществления деятельности: 433210 р.п.Карсун, ул.Гусева, 55

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432005 тел./факс (8422) 40 56 63
 Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001
 УФК по Ульяновской области р/сч 40501810073082000001, Отделение Ульяновск г.Ульяновск БИК 047301001

Испытательная лаборатория

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Карсунском районе»

ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782 ИНН 7325053960/КПП 730902005
 р.п.Карсун ул.Гусева-55; 433210 тел./факс (84246) 2-26-87

Аттестат аккредитации органа инспекции
 № RA.RU.710027 от 25 июня 2015 года

Аттестат аккредитации ИЛЦ
 № RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

Лицензия на медицинскую деятельность
 № ФС-73-01-000700
 от 15 октября 2018 года

УТВЕРЖДАЮ



Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» в Карсунском районе
 Ф. Т. Фазуллина
 « 18 » / 10 / 2019 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
 № 1567 от 28 января 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ВКХ Карсунское городское поселение
2. Юридический адрес: Ульяновская область, р.п.Карсун, ул. Гусева, 69
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: МУП ВКХ Карсунское городское поселение, водопроводная сеть - с. М. Станичное, ул. Советская, 49
5. Условия отбора, доставки
 Дата и время отбора: 24.01.2019 09:30
 Ф.И.О., должность: Журавлева Н.В., медицинский статистик
 Условия доставки: соответствуют НД
 Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2019 11:25
 Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения:
 Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка № 6 от 24.01.2019
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): 11Кр.10Кр.19.1567 04Кр
9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные AS220/C/2	474712/15	063107/13-18 от 25.09.2018	24.09.2019
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9112383	000275/01-18 от 27.12.2017	26.12.2019

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
11. Место осуществления деятельности: 433210 р.п.Карсун, ул.Гусева, 55

Результаты испытаний

№№ п.п.	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 24.01.2019 11:55					
Регистрационный номер пробы в журнале 1567					
дата начала испытаний 24.01.2019 11:55 дата выдачи результата 28.01.2019 10:53					
1	Цветность	градус	7,2±2,2	не более 20	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,140±0,028	не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
Испытания проводил(и): Обухова И. В., лаборант					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 24.01.2019 11:35					
Регистрационный номер пробы в журнале 1567					
дата начала испытаний 24.01.2019 11:35 дата выдачи результата 28.01.2019 08:30					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	5	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Сарбаева Г. Д., врач-бактериолог					


Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Мухамедшина К. А., Медицинский статистик

Заместитель руководителя ИЛЦ _____

5

Т.Г. Погодина

м.п.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432005 тел./факс (8422) 40 56 63

ИНН/КПП 7325053960/732701001 ОГРН 01948994

УФК по Ульяновской области р/сч 40501810073082000001, Отделение Ульяновск г.Ульяновск БИК 047308001

Испытательная лаборатория

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ульяновской области в Карсунском районе»

Юридический адрес: р.п.Карсун ул.Гусева-55; 433210 тел./факс (84246) 2-26-87

ИНН/КПП 7325053960/730902005 ОГРН 01948994

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710027 от 25 июня 2015 года

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

Лицензия на медицинскую деятельность
№ ФС-73-01-000700
от 15 октября 2018 года

УТВЕРЖДАЮ



Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» в Карсунском районе

Ф. Т. Фазуллина

« 18 » 01 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1568 от 28 января 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ВКХ Карсунское городское поселение
2. Юридический адрес: Ульяновская область, р.п.Карсун, ул. Гусева, 69
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: МУП ВКХ Карсунское городское поселение, водопроводная сеть - с. Б. Поселки, ул. Центральная, 171
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 24.01.2019 09:30
Ф.И.О., должность: Журавлева Н.В., медицинский статистик
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2019 11:25
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 ""Вода. Общие требования к отбору проб"", ГОСТ Р 56237-2014 ""Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка № 6 от 24.01.2019
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): 11Кр.10Кр.19.1568 04Кр

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные AS220/C/2	474712/15	063107/13-18 от 25.09.2018	24.09.2019
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9112383	000275/01-18 от 27.12.2017	26.12.2019

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
11. Место осуществления деятельности: 433210 р.п.Карсун, ул.Гусева, 55

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г. Ульяновск, 432005 тел./факс (8422) 40 56 63
ИНН/КПП 7325053960/732701001
ОГРН 1057325039782
УФК по Ульяновской области р/сч 40501810073082000001, Отделение Ульяновск г. Ульяновск БИК 047308001

Испытательная лаборатория

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Карсунском районе»
Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г. Ульяновск, 432005 тел./факс (8422) 40 56 63
ИНН/КПП 7325053960/732701001
ОГРН 1057325039782
Юридический адрес: Карсун ул. Гусева-55; 433210 тел./факс (84246) 2-26-87

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710027 от 25 июня 2015 года

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

Лицензия на медицинскую деятельность
№ ФС-73-01-000-00
от 15 октября 2018 года

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» в Карсунском районе
Ф. Т. Фазуллина
« 18 » 01 2019 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 1569 от 28 января 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ВКХ Карсунское городское поселение
2. Юридический адрес: Ульяновская область, р.п.Карсун, ул. Гусева, 69
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: МУП ВКХ Карсунское городское поселение, водопроводная сеть - с. Комаровка, ул. Центральная, 41
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 24.01.2019 09:30
Ф.И.О., должность: Журавлева Н.В., медицинский статистик
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2019 11:25
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 ""Вода. Общие требования к отбору проб"", ГОСТ Р 56237-2014 ""Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка № 6 от 24.01.2019
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): 11Кр.19.1569 04Кр
9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
10. Место осуществления деятельности: 433210 р.п.Карсун, ул.Гусева, 55

